



Figura 5.1: Índice de Redução Sonora por faixas de terço de oitava.

$$R_w (C; Ctr) = 33 (0; -1) \text{ dB}$$

## 6 ANEXOS

Anexo A – Fotos do item ensaiado.

03 páginas.

Anexo B – Dados adicionais sobre as instalações laboratoriais e os procedimentos de medição.

01 página.

CÓPIA

HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES  
Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência  
Energética e Instalações Prediais  
Fiscal Mestre Marcelo de Mello Aquilino  
Supervisor de Ensaio  
RE Nº 8876

ASSINADO DIGITALMENTE

São Paulo, 31 de maio de 2022.  
HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES  
Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência  
Energética e Instalações Prediais  
Engº Civil Dr. Daniel Setrak Sowmy  
Gerente Técnico em Exercício  
CREA Nº 5061523918 – RE Nº 8504

ASSINADO DIGITALMENTE